

Kołobrzeg, dnia 9 listopada 2009r.

Dotyczy wyjaśnień w trybie art. 38 Prawa Zamówień Publicznych dotyczących przetargu nieograniczonego na roboty remontowo budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach „Centrum Nawigacyjnego” w budynku internatu szkolnego Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu

Na zapytanie Kombinatoru Budowlanego w Kołobrzegu Sp. z o. o, o wyjaśnienie treści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie:

1. „W poz. 4 przedmiaru robót błędnie wyliczono ilość rozbiórki wykładziny ściennej z płytek po wykonaniu obliczeń podanych w pozycji wychodzi inny wynik
2. „Prosimy o poprawienie obmiaru w póż. 51 przedmiaru robót - wynik obliczeń jest niejasny i nieczytelny.”
3. „Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych ścianek szklanych, o których mowa w poz. 52 przedmiaru robót.
4. „Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych okna, o czym mowa w poz. 53 przedmiaru robót.”
5. W załączniku nr 5 do SIWZ znajduje się następująca treść:
„ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania) robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu,
„Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania) robót remontowych o podobnym zakresie ilościowym i wartościowym.”

Wyjaśniamy:

- ad.1 wyliczenia w poz. 4 przedmiaru robót są prawidłowe
- ad.2 wyliczenia są prawidłowe , dotyczą pomieszczeń toalet na parterze, oraz gabinetu pielęgniarstwa w budynku szkoły.
- ad.3 Ścianka wykonana z PCV z otworami drzwiowymi o szerokości 1200 mm wypełnionej szkłem bezpiecznym.
- ad.4 okna pięciokomorowe wypełnione szkłem bezpiecznym.
- ad. 5 pomyłkowo wpisana nieprawidłowe określenie i przyjmujemy Waszą propozycję zmiany.

Andrzej Hładki