

Kołobrzeg, dnia 27 listopada 2020 r.

zapytanie

Dotyczy: Przebudowa części pokoi mieszkalnych zlokalizowanych w budynku internatu szkolnego przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem elektrycznym a przedmiarem robót.

Projekt elektryczny mówi o wykonaniu :

- instalacji połączeń wyrównawczych,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji ppoż

Natomiast w przedmiarze robót brak jest pozycji związanych z wykonaniem tych prac.

Proszę o podanie parametrów bądź specyfikacji lamp oświetleniowych.

odpowieź

Ad. 1 Przedmiar robót

Przedmiar stanowi element pomocniczy do opisanie przedmiotu zamówienia i może nie uwzględniać wszystkich nakładów, które są potrzebne do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien oszacować wszystkie elementy potrzebne do realizacji zadania zgodnie z dokumentacją przetargową i wizją na obiekcie.

Ad. 2 Specyfikacja opraw

Zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi i wynikami obliczeń.

Parametry techniczne stanowią wytyczne parametrów równoważnych dla materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, które opowiadają pod względem technicznym materiałom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a ich równoważność należy weryfikować względem takich parametrów jak:

- kształt (wartość estetyczna dla zagospodarowania terenu);
- materiał oraz jego właściwości z jakiego wykonany jest produkt;
- wymiary, masa;
- moc, efektywność energetyczna, redukcja mocy, sprawność oprawy „na

wyjściu”, strumień świetlny, krzywa rozsyłu światła, temperatury barwowej, technologii np. LED;

- poziom natężenia, równomierność na powierzchni oświetlanej;
- stopień ochrony IP, IK, UV;
- prąd i napięcie znamionowe;
- poziom ochrony przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami;
- poziom bezpieczeństwa fotobiologicznego;
- wytrzymałość wbudowanego materiału lub zestawu materiałów.

Dodatkowo załączniki PDF

Sprawę prowadzi
Andrzej Hładki
Kierownik gospodarczy
e-mail gospodarczy@zsmor.pl
Tel: 881-293-116

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lech Pieczyński